



定 格	使用ガス	液化石油ガス	そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用時の周囲温度及びノブの押し方によりガスの噴出量が異なり、点検時の使用回数が少なくなる場合があります。</li> <li>• 低温下では液化ガスが気化しにくくなり、点検するガス警報器の動作が遅くなる場合があります。</li> <li>• タンク内のガス量が少なくなると内圧が低下し、ガスの噴出量がおちて点検するガス警報器の動作が遅くなる場合があります。</li> </ul>		
	点検時使用回数	約550回（3秒噴射） ※その他の項参照				
	使用場所	当社 ガス警報器が設置されている台所周辺				
	使用温度範囲	+10℃～+45℃				
	保管場所	室内（通気性の良い場所） ※注意事項参照				
注 意 事 項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 子供に触れさせないでください。</li> <li>• 焼却しないでください。</li> <li>• 火気の近くに置かないでください。</li> <li>• 直射日光のあたるところに置かないでください。</li> <li>• 温度が50℃以上になるところに置かないでください。 タンク部分に圧力が加わり、ガス漏れ・破損の原因になります。</li> <li>• 蛍光灯の熱が直接加わるところに置かないでください。 温度上昇により本体が破損・変形する恐れがあります。</li> </ul>					
商品仕様書図	品名	ガス当番都市ガス（軽いガス）用 テストガス	品番	SH8221	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	2008年 3月 3日	改	3	パナソニック株式会社	